

Еженедельный отчет о работе предприятия МП "Водоканал" г.Ханты-Мансийска (по основным показателям)

с Пятницы 20.11.2020г. с 7 ч.00 мин
по следующую Пятницу 27.11.2020г. до 7 ч 00 минут

№ п/п	Наименование цеха	Содержание	Ед. изм.	Кол-во за неделю	С начала месяца	Примечание
1	ВОС	Подъем воды	м ³	85155,00	370173,00	
2	ВОС	Среднесуточный запас питьевой воды на сооружениях водоподготовки и насосных станциях	м ³	16236,80		
3	ВОС	Подача в город	м ³	89242,00	367910,00	
4	ВОС	Среднесуточный объем подачи воды на город	м ³	12748,86		
5	ХБЛ	Качество питьевой воды на водочистных сооружениях (по двум показателям)	мг/л	Fe= 0,23		Предельно допустимая концентрация-0.3
			мг/л	Mn=0,09		Предельно допустимая концентрация-0.1
6	ЦЭиР ВС	Устранение утечек и порывов трубопровода на централизованных сетях водоснабжения	шт	2,00	2,00	
7	ЦЭиР ВС	Отремонтировано пожарных гидрантов	шт	0,00	1,00	Общее количество действующих пожарных гидрантов на балансе МП "Водоканал" - 698шт.
8	ЦЭиР ВС	Жалобы на качество холодного водоснабжения	шт	0,00	20,00	
9	ЦЭиР ВС	Жалобы на слабое /высокое /давление	шт	0,00	4,00	
10	КОС	Принято, очищено и сброшено бытовых сточных вод	м ³	99376,00	266601,00	
11	УЭиРКС	Выполненные заявки по устранению засоров на сетях бытовой канализации	шт	8,00	29,00	
12	УЭиРКС	Устранение порыва трубопроводов на сетях бытовой канализации	шт	0,00	0,00	
№ п/п	Наименование цеха	Содержание	Ед. изм.	Кол-во	С начала месяца	Примечание
1	Эксплуатация жилищного фонда	Количество выполненных заявок	шт	140,00	326,00	
№ п/п	Наименование цеха	Содержание	Ед. изм.	Кол-во	С начала месяца	Примечание (указать № и причины)
1	АТЦ	Выход автотранспорта всего	маш. дн	187,00	477,00	
№ п/п	Наименование цеха	Наименование работ, мероприятий, выполняемых подразделением МП "Водоканал"	Ед. изм.	Кол-во	С начала месяца	Примечание
1	ЦЭиР ВС	Промывка централизованных сетей водопровода	мп	6850	29170	
2	ЦЭиР ВС	Промывка сетей водопровода проложенных совместно с тепловыми сетями	мп	0	230	
3	ЦЭиР ВС	Промывка и хлорирование водоразборных колонок	шт	65	245	
4	ЦЭиР ВС	Выполнение мероприятий (замена задвижек, замена ПГ)	шт	1	6	
6	ЦЭиР ВС	Ремонт водопроводных колодезев	шт	1	4	
7	УЭиР КС	Промывка централизованных сетей бытовой канализации	мп	200	3406	
8	УЭиР КС	Ремонт канализационных колодезев	шт	4	5	
9	УЭиР КНС	Контроль технического состояния КНС (объезд с выполнением регламентных работ)	шт	110	878	
10	УЭиР КНС	Ремонт оборудования КНС	шт	1	2	КНС №44 стук в БА №1