

Еженедельный отчет о работе предприятия МП "Водоканал" г.Ханты-Мансийска (по основным показателям)

с Пятницы 17.04.2020г. с 7 ч.00 мин
по следующую Пятницу 24.04.2020г. до 7 ч 00 минут

| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Кол-во за неделю | С начала месяца | Примечание |
|-------|------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|---|
| 1 | ВОС | Подъем воды | м ³ | 104055,00 | 334247,00 | |
| 2 | ВОС | Среднесуточный запас питьевой воды на сооружениях водоподготовки и насосных станциях | м ³ | 16900,00 | | |
| 3 | ВОС | Подача в город | м ³ | 99118,00 | 327521,00 | 101,90% |
| 4 | ВОС | Среднесуточный объем подачи воды на город | м ³ | 14159,71 | | |
| 5 | ХБЛ | Качество питьевой воды на водочистных сооружениях (по двум показателям) | мг/л | Fe= 0,22 | | Предельно допустимая концентрация-0.3 |
| | | | мг/л | Mn=0,09 | | Предельно допустимая концентрация-0.1 |
| 6 | ЦЭиР ВС | Устранение утечек и порывов трубопровода на централизованных сетях водоснабжения | шт | 4,00 | 10,00 | |
| 7 | ЦЭиР ВС | Отремонтировано пожарных гидрантов | шт | 0,00 | 4,00 | Общее количество действующих пожарных гидрантов на балансе МП "Водоканал" - 636 шт. |
| 8 | ЦЭиР ВС | Жалобы на качество холодного водоснабжения | шт | 1,00 | 11,00 | |
| 9 | ЦЭиР ВС | Жалобы на слабое /высокое /давление | шт | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | КОС | Принято, очищено и сброшено бытовых сточных вод | м ³ | 125273,00 | 383861,00 | |
| 11 | ЦЭиРКС,КНС | Выполненные заявки по устранению неисправностей на канализационных насосных станциях | шт | 2,00 | 5,00 | |
| 12 | ЦЭиРКС,КНС | Выполненные заявки по устранению засоров на сетях бытовой канализации | шт | 25,00 | 57,00 | |
| 13 | ЦЭиРКС,КНС | Устранение порыва трубопроводов на сетях бытовой канализации | шт | 1,00 | 2,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Кол-во | С начала месяца | Примечание |
| 1 | Эксплуатация жилищного фонда | Количество выполненных заявок | шт | 38,00 | 142,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Среднесуточное кол-во | С начала месяца | Примечание (указать № и причины) |
| 1 | АТЦ | Выход автотранспорта всего | маш. дн | 188,00 | 641,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Наименование работ, мероприятий, выполняемых подразделением МП "Водоканал" | Ед. изм. | Среднесуточное кол-во | С начала месяца | Примечание |
| 1 | ЦЭиР ВС | Промывка централизованных сетей водопровода | мп | 0 | 915 | |
| 2 | ЦЭиР ВС | Промывка сетей водопровода проложенных совместно с тепловыми сетями | мп | 3416 | 6926 | |
| 3 | ЦЭиР ВС | Промывка и хлорирование водоразборных колонок | шт | 91/91 | 260/260 | |
| 4 | ЦЭиР ВС | Выполнение мероприятий (замена задвижек, замена ПГ) | шт | 2 | 4 | |
| 5 | ЦЭиР ВС | Весенняя проверка технического состояния пожарных гидрантов | шт | 29 | 634 | |
| 6 | ЦЭиР ВС | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 9 | 27 | |
| 7 | УЭиР КС | Промывка централизованных сетей бытовой канализации | мп | 917,2 | 3478,2 | |
| 8 | УЭиР КС | Ремонт канализационных колодцев | шт | 16 | 54 | |
| 9 | УЭиР КНС | Контроль технического состояния КНС (объезд с выполнением регламентных работ) | шт | 336 | 1392 | |
| 10 | УЭиР КНС | Ремонт оборудования КНС | шт | 0 | 10 | |