

Еженедельный отчет о работе предприятия МП "Водоканал" г.Ханты-Мансийска (по основным показателям)

с Пятницы 28.08.2020г. с 7 ч.00 мин
по следующую Пятницу 04.09.2020г. до 7 ч 00 минут

| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Кол-во за неделю | С начала месяца | Примечание |
|-------|------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|--|
| 1 | ВОС | Подъем воды | м ³ | 99394,00 | 44139,00 | |
| 2 | ВОС | Среднесуточный запас питьевой воды на сооружениях водоподготовки и насосных станциях | м ³ | 16852,40 | | |
| 3 | ВОС | Подача в город | м ³ | 96764,00 | 41875,00 | |
| 4 | ВОС | Среднесуточный объем подачи воды на город | м ³ | 13823,43 | | |
| 5 | ХБЛ | Качество питьевой воды на водочистных сооружениях (по двум показателям) | мг/л | Fe= 0,23 | | Предельно допустимая концентрация-0.3 |
| | | | мг/л | Mn=0,09 | | Предельно допустимая концентрация-0.1 |
| 6 | ЦЭиР ВС | Устранение утечек и порывов трубопровода на централизованных сетях водоснабжения | шт | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | ЦЭиР ВС | Отремонтировано пожарных гидрантов | шт | 5,00 | 3,00 | Общее количество действующих пожарных гидрантов на балансе МП "Водоканал" - 698шт. |
| 8 | ЦЭиР ВС | Жалобы на качество холодного водоснабжения | шт | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | ЦЭиР ВС | Жалобы на слабое /высокое /давление | шт | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | КОС | Принято, очищено и сброшено бытовых сточных вод | м ³ | 98416,00 | 42875,00 | |
| 11 | УЭиРКС | Выполненные заявки по устранению засоров на сетях бытовой канализации | шт | 7,00 | 1,00 | |
| 12 | УЭиРКС | Устранение порыва трубопроводов на сетях бытовой канализации | шт | 0,00 | 0,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Кол-во | С начала месяца | Примечание |
| 1 | Эксплуатация жилищного фонда | Количество выполненных заявок | шт | 0,00 | 0,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Кол-во | С начала месяца | Примечание (указать № и причины) |
| 1 | АТЦ | Выход автотранспорта всего | маш. дн | 180,00 | 94,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Наименование работ, мероприятий, выполняемых подразделением МП "Водоканал" | Ед. изм. | Кол-во | С начала месяца | Примечание |
| 1 | ЦЭиР ВС | Промывка централизованных сетей водопровода | мп | 2490 | 1740 | |
| 2 | ЦЭиР ВС | Промывка сетей водопровода проложенных совместно с тепловыми сетями | мп | 250 | 0 | |
| 3 | ЦЭиР ВС | Промывка и хлорирование водоразборных колонок | шт | 29 | 23 | |
| 4 | ЦЭиР ВС | Выполнение мероприятий (замена задвижек, замена ПГ) | шт | 0 | 0 | |
| 6 | ЦЭиР ВС | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 6 | 5 | |
| 7 | УЭиР КС | Промывка централизованных сетей бытовой канализации | мп | 2081 | 971 | |
| 8 | УЭиР КС | Ремонт канализационных колодцев | шт | 3 | 1 | |
| 9 | УЭиР КНС | Контроль технического состояния КНС (объезд с выполнением регламентных работ) | шт | 110 | 330 | |
| 10 | УЭиР КНС | Ремонт оборудования КНС | шт | 0 | 0 | |