

Еженедельный отчет о работе предприятия МП "Водоканал" г.Ханты-Мансийска (по основным показателям)

с Пятницы 10.04.2020г. с 7 ч.00 мин
по следующую Пятницу 17.04.2020г. до 7 ч 00 минут

| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Кол-во за неделю | С начала месяца | Примечание |
|-------|------------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|---|
| 1 | ВОС | Подъем воды | м ³ | 100181,00 | 230192,00 | |
| 2 | ВОС | Среднесуточный запас питьевой воды на сооружениях водоподготовки и насосных станциях | м ³ | 17660,00 | | |
| 3 | ВОС | Подача в город | м ³ | 87275,00 | 228403,00 | 101,90% |
| 4 | ВОС | Среднесуточный объем подачи воды на город | м ³ | 12467,86 | | |
| 5 | ХБЛ | Качество питьевой воды на водочистных сооружениях (по двум показателям) | мг/л | Fe= 0,22 | | Предельно допустимая концентрация-0.3 |
| | | | мг/л | Mn=0,09 | | Предельно допустимая концентрация-0.1 |
| 6 | ЦЭиР ВС | Устранение утечек и порывов трубопровода на централизованных сетях водоснабжения | шт | 2,00 | 6,00 | |
| 7 | ЦЭиР ВС | Отремонтировано пожарных гидрантов | шт | 2,00 | 4,00 | Общее количество действующих пожарных гидрантов на балансе МП "Водоканал" - 636 шт. |
| 8 | ЦЭиР ВС | Жалобы на качество холодного водоснабжения | шт | 4,00 | 10,00 | |
| 9 | ЦЭиР ВС | Жалобы на слабое /высокое /давление | шт | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | КОС | Принято, очищено и сброшено бытовых сточных вод | м ³ | 108472,00 | 258588,00 | |
| 11 | ЦЭиРКС,КНС | Выполненные заявки по устранению неисправностей на канализационных насосных станциях | шт | 2,00 | 3,00 | |
| 12 | ЦЭиРКС,КНС | Выполненные заявки по устранению засоров на сетях бытовой канализации | шт | 16,00 | 32,00 | |
| 13 | ЦЭиРКС,КНС | Устранение порыва трубопроводов на сетях бытовой канализации | шт | 0,00 | 1,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Кол-во | С начала месяца | Примечание |
| 1 | Эксплуатация жилищного фонда | Количество выполненных заявок | шт | 36,00 | 104,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Содержание | Ед. изм. | Среднесуточное кол-во | С начала месяца | Примечание (указать № и причины) |
| 1 | АТЦ | Выход автотранспорта всего | маш. дн | 198,00 | 453,00 | |
| № п/п | Наименование цеха | Наименование работ, мероприятий, выполняемых подразделением МП "Водоканал" | Ед. изм. | Среднесуточное кол-во | С начала месяца | Примечание |
| 1 | ЦЭиР ВС | Промывка централизованных сетей водопровода | мп | 330 | 915 | |
| 2 | ЦЭиР ВС | Промывка сетей водопровода проложенных совместно с тепловыми сетями | мп | 1962 | 3510 | |
| 3 | ЦЭиР ВС | Промывка и хлорирование водоразборных колонок | шт | 91/91 | 169/169 | |
| 4 | ЦЭиР ВС | Выполнение мероприятий (замена задвижек, замена ПГ) | шт | 2 | 2 | |
| 5 | ЦЭиР ВС | Весенняя проверка технического состояния пожарных гидрантов | шт | 216 | 605 | |
| 6 | ЦЭиР ВС | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 11 | 18 | |
| 7 | УЭиР КС | Промывка централизованных сетей бытовой канализации | мп | 1254 | 2561 | |
| 8 | УЭиР КС | Ремонт канализационных колодцев | шт | 22 | 38 | |
| 9 | УЭиР КНС | Контроль технического состояния КНС (объезд с выполнением регламентных работ) | шт | 336 | 1056 | |
| 10 | УЭиР КНС | Ремонт оборудования КНС | шт | 3 | 10 | Ремонт решетки дробилк.-2 шт. Ремонт НА - 1шт. |