

Еженедельный отчет о работе предприятия МП "Водоканал" г.Ханты-Мансийска (по основным показателям)

с Пятницы 04.12.2020г. с 7 ч.00 мин
по следующую Пятницу 11.12.2020г. до 7 ч 00 минут

№ п/п	Наименование цеха	Содержание	Ед. изм.	Кол-во за неделю	С начала месяца	Примечание
1	ВОС	Подъем воды	м ³	109372,00	153594,00	
2	ВОС	Среднесуточный запас питьевой воды на сооружениях водоподготовки и насосных станциях	м ³	17152,50		
3	ВОС	Подача в город	м ³	103407,00	147961,00	
4	ВОС	Среднесуточный объем подачи воды на город	м ³	14772,43		
5	ХБЛ	Качество питьевой воды на водочистных сооружениях (по двум показателям)	мг/л	Fe= 0,23		Предельно допустимая концентрация-0.3
			мг/л	Mn=0,09		Предельно допустимая концентрация-0.1
6	ЦЭиР ВС	Устранение утечек и порывов трубопровода на централизованных сетях водоснабжения	шт	0,00	2,00	
7	ЦЭиР ВС	Отремонтировано пожарных гидрантов	шт	0,00	0,00	Общее количество действующих пожарных гидрантов на балансе МП "Водоканал" - 698шт.
8	ЦЭиР ВС	Жалобы на качество холодного водоснабжения	шт	1,00	1,00	
9	ЦЭиР ВС	Жалобы на слабое /высокое /давление	шт	0,00	19,00	
10	КОС	Принято, очищено и сброшено бытовых сточных вод	м ³	86983,00	124588,00	
11	УЭиРКС	Выполненные заявки по устранению засоров на сетях бытовой канализации	шт	11,00	15,00	
12	УЭиРКС	Устранение порыва трубопроводов на сетях бытовой канализации	шт	0,00	0,00	
№ п/п	Наименование цеха	Содержание	Ед. изм.	Кол-во	С начала месяца	Примечание
1	Эксплуатация жилищного фонда	Количество выполненных заявок	шт	58,00	89,00	
№ п/п	Наименование цеха	Содержание	Ед. изм.	Кол-во	С начала месяца	Примечание (указать № и причины)
1	АТЦ	Выход автотранспорта всего	маш. дн	171,00	270,00	
№ п/п	Наименование цеха	Наименование работ, мероприятий, выполняемых подразделением МП "Водоканал"	Ед. изм.	Кол-во	С начала месяца	Примечание
1	ЦЭиР ВС	Промывка централизованных сетей водопровода	мп	1008	1024	
2	ЦЭиР ВС	Промывка сетей водопровода проложенных совместно с тепловыми сетями	мп	8	8	
3	ЦЭиР ВС	Промывка и хлорирование водоразборных колонок	шт	65	92	
4	ЦЭиР ВС	Выполнение мероприятий (замена задвижек, замена ПГ)	шт	0	0	
6	ЦЭиР ВС	Ремонт водопроводных колодцев	шт	4	4	
7	УЭиР КС	Промывка централизованных сетей бытовой канализации	мп	765	1035	
8	УЭиР КС	Ремонт канализационных колодцев	шт	0	0	
9	УЭиР КНС	Контроль технического состояния КНС (объезд с выполнением регламентных работ)	шт	110	157	
10	УЭиР КНС	Ремонт оборудования КНС	шт	0	0	